

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» марта 2024 г., 37240131000209817975
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» марта 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2403/000-37/44-В/АВП

(дата и время составления акта)

г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д. 1

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от
«07» марта 2024 г., № 2403/000-37/44-В/ВП, учетный номер проверки 37240131000209817975.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Мамоян Алихан Ишханович – старший инспектор отделения НМ ГН ГО ЗНТ ЧС ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области
- Биткина Полина Евгеньевна – инспектор ОАП ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалиста)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных карт, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Ивановская, г Иваново, ул Лебедева-Кумача, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 89" ИНН 3702016920, адрес регистрации юридического лица: 153021, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ИВАНОВО, ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных карт, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» марта 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «28» марта 2024 года, 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» марта 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «29» марта 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) инструментальное обследование

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» марта 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «29» марта 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

3) истребование документов

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» марта 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «29» марта 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

4) осмотр

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» марта 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «29» марта 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

5) опрос

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» марта 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «29» марта 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО (укрытие № 118) окрашены в несоответствующие цвета, а именно: трубы отопления не окрашены в коричневый цвет. Основание: пункт 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: МБДОУ ДС № 89, г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д. 1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 3.2.10, абзац девятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Трубы системы отопления окрашены в коричневый цвет
2. Не производится окраска помещений общего пользования ЗС ГО (укрытие № 118) с периодичностью 1 раз в год. Основание: пункт 5.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 . Место выявления нарушения: МБДОУ ДС № 89 г. Иваново, ул. Лебедева — Кумача, дом 1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Подраздел 5.2.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций

3. Огнетушители размещенные в помещениях ЗС ГО (укрытие № 118) находятся без подставки выполненной из негорючих материалов. Основание: пункт 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575, пункт 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 . Место выявления нарушения: МБДОУ ДС № 89 г. Иваново, ул. Лебедева — Кумача, дом 1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: пункт 10. Приказ федерального органа исполнительной власти 575 от 21.07.2005 'Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время'
Нарушенное обязательное требование:
При содержании ЗС ГО в мирное время соблюдаются требования пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.
4. План основных мероприятий на 2023 и на 2024 г.г. (годовой план, предусматривающий основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) отсутствует. Основание: пункт 3, абзац второй пункта 4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687. . Место выявления нарушения: МБДОУ ДС № 89 г. Иваново, ул. Лебедева — Кумача, дом 1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: пункт 3. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'
Нарушенное обязательное требование:
Органом местного самоуправления осуществляется подготовка к ведению гражданской обороны, заключающаяся в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлена на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования
5. Уполномоченный работник не прошел обучение в области гражданской обороны. Основание: пункт 5 Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782; пункт 9 Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций, утвержденного приказом МЧС России от 23.05.2017 № 230; пункт 17 Перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны, утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2020 № 262. Место выявления нарушения: МБДОУ ДС № 89 г. Иваново, ул. Лебедева — Кумача, дом 1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 5, абзац первый. Постановление Правительства Российской Федерации 782 от 10.07.1999 'О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
На должности работников структурных подразделений (работников) по гражданской обороне организации назначаются лица, имеющие соответствующую подготовку в области гражданской обороны

Указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документа, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документа, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложение

Указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (за исключением протоколов, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОАП ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ивановской
области Биткина Полина Евгеньевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F8D76082603698129DBD5E88E190AD88
Владелец: Биткина Полина Евгеньевна
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную
проверку)

подпись

Биткина Полина Евгеньевна - Инспектор ОАП ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор городского округа Иваново по
пожарному надзору), телефон: 84932301674, e-mail: bitkinape@37.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом
выездной проверки (дата и время ознакомления):

ознакомлено закон. зав. конст. к Кадетову Н.А. 29.03.2024

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения
информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

